



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА  
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА

ПРОКУРАТУРА  
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА  
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА

пр. Металлургов, д.44, г.Новокузнецк,  
Кемеровская обл., Россия, 654006

31 .05.2021 № 21-3-2021

Директору Муниципального  
бюджетного учреждения  
дополнительного образования «Детская  
школа искусств №1»

Токаревой Е.А.

ул. Свердлова, д.6, г. Новокузнецк,  
Кемеровская область - Кузбасс, 654000  
artschool1.nvkz@mail.ru

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

### Об устранении нарушений законодательства

Прокуратурой Центрального района города Новокузнецка (далее – прокуратура района) проведена проверка исполнения законодательства в сфере организации дополнительного образования детей, в ходе которой в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств №1» (далее – МБУ ДО «Детская школа искусств №1», Школа) выявлены факты нарушения требований законодательства об образовании, трудового, противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства, а также законодательства об антитеррористической защищенности.

В соответствии с пунктом 14 статьи 2, частью 1 статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №273-ФЗ) дополнительное образование – это вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. Пунктом 3.1 профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018 № 298н, определены особые условия допуска к работе специалистов, реализующих обобщенную трудовую функцию «Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам» (возможная должность - педагог дополнительного образования) - отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации.

СП № 070609

Прокуратура Центрального района города  
Новокузнецка Кемеровской области  
№ Испр-20320017-208-21/2070-20320017



В нарушение требований статьи 351<sup>1</sup> Трудового кодекса Российской Федерации администрацией МБУ ДО «Детская школа искусств №1» документы, подтверждающие отсутствие судимости у преподавателей: Болотовой Н.А., Баталова Г.Р., Пугач (Степановой) В.Е., Кемпли А.П., Улановой Е.В., Астаховой А.С. получены только после заключения с ними трудовых договоров и допуска указанных педагогов к работе.

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» принятые Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 (далее – Правила).

Установлено, что в МБУ ДО «Детская школа искусств №1» по адресу: ул. Свердлова, 6 г. Новокузнецка вопреки требованиям пунктов 12, п.16д, 50, 54, Правил, не обеспечено категорирование по пожарной опасности кладовой; отсутствуют двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации, отделяющие входной узел от холла 1-го этажа; не обеспечена установка пожарных запорных клапанов у пожарных кранов; при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности не соблюдены проектные решения (проект разработан в 2019 году, АУПС и СОУЭ смонтированы ранее), при этом не проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности, при эксплуатации сверх срока службы. В нарушение требований, предусмотренных пункта 2 части 1 статьи 6, статей 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон №123-ФЗ), пунктов 4.3.7 СП 1.13130.2020 «Об утверждении свода правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утв. приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 19.03.2020 № 194, коридор 1-го этажа длиной более 60 м. не разделен противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м.

В помещении Школы по пр. Октябрьский, 21 г. Новокузнецка, в нарушение п.12 Правил не обеспечено категорирование по пожарной опасности кладовой.

В помещении Школы по пр. Октябрьский, 6, г. Новокузнецк, помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости, т. е. не обеспечена установка дверей с нормируемым пределом огнестойкости в помещении компрессорной в подвале, что является нарушением статей 4, 6, 52, 59, 88 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов п. 5.1.2, 5.5.7 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утв. приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24.04.2013 № 288. В нарушение требований,

предусмотренных пунктом 24 Правил, отсутствуют приспособления для самозакрывания на дверях, ведущих из подвала на 1-ый этаж.

В помещении Школы по ул. Кирова, 7, г. Новокузнецк вопреки требованиям пунктов 12, 16г, 24, 54 Правил, не обеспечено категорирование по пожарной опасности кладовых; установлены глухие решетки на окнах; отсутствуют приспособления для самозакрывания на дверях, ведущих из подвала на 1-ый этаж; не обеспечено ежегодное проведение испытания средств обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации сверх срока службы, установленного изготовителем. Отсутствуют ограждения с перилами на лестнице эвакуационного выхода, чем нарушен пункт 2 части 1 статьи 6, статьи 53 Федерального закона №123-ФЗ, п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Об утверждении свода правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утв. Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 19.03.2020 № 194.

Неисполнение требований Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правил, недопустимо.

Кроме того, в нарушение пункта 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20) помещение для уборочного инвентаря по адресу пр. Октябрьский, 21 г. Новокузнецка, не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой для обработки уборочного инвентаря

Вместе с тем, в силу части 3 статьи 39 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 5 Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму» установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий). В соответствии с пунктом 1 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 (далее – Требования), установлены обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации (далее - объект (территория)).

В нарушение подпункта «е» пункта 11 Требований перечни необходимых мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов

(территорий) – зданий по ул. Свердлова, 6 (3 категория), ул. Кирова, 7А (4 категория), пр. Октябрьский, 6, пом. 66 (4 категория), пр. Октябрьский, 21 (3 категория) не подписаны всеми членами комиссии. Вопреки требованиям, предусмотренным подпунктом «б» пункта 18, подпунктом «а» пункта 19, подпунктов «а, в» пункта 20 Требований в момент проверки объекта по ул. Свердлова, 6 г. Новокузнецка не были записаны данные пришедших сотрудников в Журнал учета посетителей. На момент проверки объекты по ул. Свердлова, 6 и пр. Октябрьский, 21 г. Новокузнецка не оснащены стационарными или ручными металлоискателями, что является нарушением подпункта «д» пункта 25 Требований. Не разработаны Планы взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите от террористических угроз объектов (территорий) Школы, что является нарушением подпункта «з» пункта 19, подпункта «з» пункта 19, подпункта «н» пункта 24 Требований. Паспорта безопасности вышеуказанных объектов не имеют пометок «Для служебного пользования», чем нарушен пункт 46 Требований.

Неисполнение Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств №1» установленных вышеуказанных требований законодательства об образовании, трудового, противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства, а также законодательства об антитеррористической защищенности недопустимо. Причинами и условием нарушений законодательства, указанных в представлении, стали упущения в организации работы и внутреннего контроля в Учреждении с Вашей стороны.

Руководствуясь статьёй 24 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

**ТРЕБУЮ:**

1. Рассмотреть настоящее представление безотлагательно, с участием прокурора. О дате, времени, месте рассмотрения представления заблаговременно уведомить прокурора Центрального района г. Новокузнецка любыми видами срочной связи (тел. 46-62-01, факс 46-28-31).


В течение месяца со дня внесения представления принять меры по устранению нарушений законов, указанных в представлении, их причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №1», виновных в нарушениях законодательства, отраженных в представлении.

3. О результатах принятых мер сообщить прокурору района письменно.

Исполняющий обязанности  
прокурора района

О.В. Бычкова, тел. (3843) 45-22-46



С.В. Демченко