



Управление культуры администрации г. Новокузнецка

Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования  
«Детская школа искусств №1»

ул. Свердлова, 6  
город Новокузнецк  
Кемеровская область  
654080 Россия

тел./факс (3843) 46-35-42  
тел. (3843) 46-34-22  
тел. (3843) 46-03-30  
E-mail: artschool1.nvkz@mail.ru

исх. №59

28 июня 2021 года

### Информация о принятых мерах по устранению нарушений

Представление Прокуратуры Центрального района города Новокузнецка №21-3-2021 от 31.05.2021г. "Об устранении нарушений законодательства" рассмотрено. Приняты надлежащие меры по устранению выявленных нарушений законодательства:

1. Проведена работа, согласно требованиям пунктов 12, п.16д, 50, 54 Правил противопожарного режима в РФ:

1.1. Заключен договор с ООО «Атон-Кузбасс» №1123-21 от 10 июня 2021г. «Расчет категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности на объекте защиты» МБУ ДО «Детская школа искусств №1», расположенном по адресу 654080, Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, улица Свердлова (Центральный р-н), дом 6, в соответствии с исходными данными Заказчика (Приложение №1 к Договору).

1.2. Заключен договор с ООО «Фабрика» № 1-138648 от 10 июня 2021г. на поставку дверей алюминиевых - 3 шт.

1.3. Заключен договор с ООО «ГПС» № 287/КО от 08 июня 2021г. на поставку и замену противопожарного оборудования.

1.4. Заключен договор с ООО «Атон-Кузбасс» №1154-21 от 10 июня 2021г. на оказание услуг по проверке работоспособности системы АПС. Смета на монтаж АПС по адресу: ул. Свердлова, 6 согласно проектной документации находится на согласовании.

1.5. Заключен договор с ООО «Атон-Кузбасс» №1155-21 от 15 июня 2021г. «Разработка рабочей документации «Автоматическая пожарная сигнализация; система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

2. Проведена работа, согласно требованиям, предусмотренными пунктом 2 части 1 статьи 6, статей 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее Федеральный закон №123-ФЗ), пунктов 4.3.7 СП 1.13130.2020 "Об утверждении свода правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. приказом Министерства Российской Федерации по делам



гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 19.03. 2020 №194: заключен договор с ООО «Фабрика» № 1-138648 от 10 июня 2021г. на поставку дверей алюминиевых - 3 шт.

3. По обеспечению установки дверей с нормируемым пределом огнестойкости в помещении компрессорной в подвале Школы по пр. Октябрьский, 6 направлено письмо арендатору данного помещения директору ООО «Радость» (исх. № 51 от 03 июня 2021г).

4. Проведена работа по устранению нарушений, предусмотренных пунктом 24 Правил (отсутствие приспособлений для самозакрывания на дверях, ведущих из подвала на 1 этаж). Счет № 00350061 от 16.06.2021г. ООО «Техносистема».

5. Заключен договор с ИП Кудрин А.А. №2106 от 24 июня 2021г. «Изготовление и поставка товара» на ограждение с перилами лестницы эвакуационного выхода Школы по ул. Кирова, 7.

6. Проведена работа по демонтажу глухих решеток Школы по ул. Кирова, 7. Замечание устранено в полном объеме.

7. Проводится работа по устранению нарушений пункта 2.4.12 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28. Заключен договор с ООО «Элемент-НК» №02/21 от 10.06.2021г. на поставку с установкой технического слива в Школе по пр. Октябрьский, 21.

8. Проводится работа по устранению нарушений подпункта "е" пункта 11 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий). Перечень необходимых мероприятий подписывается членами комиссии.

9. Устранено замечание по нарушению подпункта "д" пункта 25 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий). Объекты по ул. Свердлова, 6 и пр. Октябрьский, 21 оснащены ручными металлоискателями.

10. Разработан План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите от террористических угроз объектов (территорий) Школы

11. Устранено замечание по нарушению пункта 46 Требований. Паспорта безопасности Школы имеют пометку "Для служебного пользования".

Директор муниципального бюджетного  
учреждения дополнительного образования  
«Детская школа искусств №1»



Токарева Е.А.